



Potřebná velikost zásobníku na propan v závislosti k zastavěné ploše rodinného domu / provozovny (jedno podlaží, výška stropu 2,5m)

Plocha RD v m ²	50	60	70	80	90
Odhadované tepelné ztráty v kW	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
Velikost zásobníku v litrech	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Plocha RD v m ²	100	110	120	130	140
Odhadované tepelné ztráty v kW	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0
Velikost zásobníku v litrech	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Plocha RD v m ²	150	160	170	180	190
Odhadované tepelné ztráty v kW	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0
Velikost zásobníku v litrech	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Plocha RD v m ²	200	210	220	230	240
Odhadované tepelné ztráty v kW	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0
Velikost zásobníku v litrech	2.700÷4.850	4.850	4.850	4.850	4.850

Plocha RD v m ²	250	260	270	280	290
Odhadované tepelné ztráty v kW	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0
Velikost zásobníku v litrech	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850

Plocha RD v m ²	300	310	320	330	340
Odhadované tepelné ztráty v kW	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0
Velikost zásobníku v litrech	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850

Plocha RD v m ²	350	360	370	380	390
Odhadované tepelné ztráty v kW	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0
Velikost zásobníku v litrech	4.850÷6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Plocha RD v m ²	400	410	420	430	440
Odhadované tepelné ztráty v kW	40,0	41,0	42,0	38,0	44,0
Velikost zásobníku v litrech	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

 www.facebook.com/VPSczech

 www.youtube.com/user/vpsczechrepublic

 www.instagram.com/VPSczech



Východočeské plynárenské strojírný, a.s.
Rosice 16, 538 34 Rosice u Chrásti
Czech Republic

tel.: +420 469 660 500
fax: +420 469 660 570
email: vpsr@vpsr.cz
www.vpsr.cz